

PROT. N° 6214 DEL 18/11/2014

## COPERTINA FAX

<b>Destinatario:</b> Comune DI Aritzo - Comune di Belvi - Comune di Tonara - Comune di Desulo - ASL (Servizio SIAN) - Laboratorio Abbanoa Nuoro	<b>Mittente:</b> Settore Distribuzione Abbanoa S.p.A. - Distretto 5 Nuoro
<b>FAX destinatario:</b> 0784/629293 - 0784/629551 - 0784/63246 0784/619855 0784/240020	<b>Data invlo:</b> 18/11/2014  <b>Comune di Aritzo</b> <b>Data 18/11/2014</b> <b>N. Prot. 0005729 / 2014</b> <b>Cat. 10 Cl. 14 Fasc.</b>
<b>Indirizzi e-mail:</b> Abbanoa: ufficiostampa@abbanoa.it alessandra.luridiana@abbanoa.it	Nessuna
<b>Telefono destinatario</b>	<b>Telefono mittente:</b> 0784/213600
<b>Alla cortese attenzione di: sig. Sindaci dei Comuni di: Aritzo, Belvi, Tonara, Desulo</b>	
<b>Oggetto: razionamento dell'erogazione del servizio a rete.</b>	

urgente inoltrare   
  da approvare   
  vs. commenti   
  RSVP   
  da

comunicazione trasmessa solo via fax ai sensi dell'art.43 comma 6 DPR 445/2000

## note/commenti:

Si comunica che a causa di una Rottura al sollevamento idrico di "Bauludu" Tonara che alimenta i centri abitati di Belvi, Aritzo, Tonara, Desulo.

Potrà rendersi necessaria una restrizione idrica in distribuzione negli abitati precedentemente citati per consentire la riparazione della perdita e il recupero di livello nei serbatoi, nelle giornate del 18-19- 11/2014.

Si rende necessaria anche la chiusura in serbatoio alle ore 20:00 del 18/11/2014 per garantire una erogazione sino ad esaurimento scorte anche nella giornata del 19/11/2014. L'erogazione dell'acqua potrebbe riprendere senza nessuna comunicazione e nelle giornate successive alla riparazione si potrebbero verificare fenomeni di torbidità.

L'azienda Abbanoa SPA si è prontamente attivata alla risoluzione del problema.

Tanto si rende noto per opportuna conoscenza.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE SETTORE DISTRIBUZIONE D5  
 Geom. Tonino Natale Carta